



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

С.А. Богдан

М.п.

от «01» 02 20 19 г.

№ 1887/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4950/19 от 28.01.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7.

Наименование продукции: Панели потолочные, стеновые и перегородки для чистых помещений т.м. «INGERMAX» из оцинкованной и нержавеющей стали с покрытие и без, толщиной от 0,4 до 2 мм; типа ГМЛ, WT (NG, AG, ER), с двухсторонней облицовкой из гипсометаллических листов, с внутренней изоляцией из минераловатных плит, общей толщиной панели не менее 13,5 м.

Код ТН ВЭД: 7308 90 980 9

Область применения: строительство: (облицовочный материал) предназначенный для использования, как ограждающие конструкции и конструкции для внутренней отделки зданий и сооружений, а также чистых помещений.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 25.99.29-003-19209458-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-065-19 от 24 января 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Стеновая панель для чистых помещений т.м. «INGERMAX» типа WT NG (AG)») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,02	МР № 29 ФЦ/829	065СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Ацетальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	065СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Этиленгликоль	мг/м ³	0,3	МР 01.022-07	065СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Бутилацетат	мг/м ³	0,1	МР 01.022-07	065СХТ	< 0,04 < 0,04
5	Спирт изопропиловый	мг/м ³	0,2	МР 01.022-07	065СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Спирт метиловый	мг/м ³	0,5	МР 01.022-07	065СХТ	< 0,02 < 0,02
7	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	065СХТ	<0,01 <0,01
8	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.617-96	065СХТ	<0,003 <0,003
9	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	065СХТ	< 0,001 < 0,001
10	Акрилонитрил	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	065СХТ	< 0,001 < 0,001
11	Ксилол	мг/м ³	0,10	МР 01.023-07	065СХТ	<0,01 <0,01
12	Толуол	мг/м ³	0,30	МУК 4.1.598-96	065СХТ	<0,001 <0,001
13	Винилацетат	мг/м ³	0,15	ГОСТ 22648-77	065СХТ	< 0,08 < 0,08
14	Водород цианистый	мг/м ³	0,01	МР 01.022-07	065СХТ	< 0,001 < 0,001
15	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	МР № 29 ФЦ/829	065СХТ	< 0,01 < 0,01
16	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	065СХТ	1 1
17	Эффективная удельная активность (А _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	065СХТ	136±47

По результатам проведенных испытаний продукции Панели потолочные, стеновые и перегородки для чистых помещений т.м. «INGERMAX», из оцинкованной и нержавеющей стали с покрытие и без, толщиной от 0,4 до 2 мм; типа ГМЛ, WT (NG, AG, ER), с двухсторонней облицовкой из гипсометаллических листов, с внутренней изоляцией из минераловатных плит, общей толщиной панели не менее 13,5 мм; отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели потолочные, стеновые и перегородки для чистых помещений т.м. «INGERMAX», из оцинкованной и нержавеющей стали с покрытие и без, толщиной от 0,4 до 2 мм; типа ГМЛ, WT (NG, AG, ER), с двухсторонней облицовкой из гипсометаллических листов, с внутренней изоляцией из минераловатных плит, общей толщиной панели не менее 13,5 мм; **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов